



JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
 IBU PEJABAT JKR MALAYSIA
 ARAS 11, MENARA KERJA RAYA (BLOK G)
 JALAN SULTAN SALAHUDDIN
 50480 KUALA LUMPUR

Telefon : (03) 2618 9958
 Faks : (03) 2618 9844
 Laman Web : <http://www.jkr.gov.my>

PEMBAHARUAN PENDAFTARAN

Ruj. Kami : (74)dlm.JKRL(PM)5/1/4-1 Jld.
 Tarikh : 25 Mei 2017
 (Sila nyatakan rujukan kami apabila menjawab surat ini)

Utama Cables Sdn.Bhd.
 JA 955 Kawasan Perindustrian Merlimau
 77300 Merlimau
 Melaka.

Tuan,

PERKARA: CABLES

Merujuk kepada perkara yang tersebut di atas, sukacita dimaklumkan bahawa barangan tuan yang terkandung dalam Sijil dan Laporan SIRIM seperti berikut telah disenaraikan ke dalam senarai Bahan-Bahan JKR Elektrik sebagai **pengilang/pembekal** yang berdaftar, **tertakluk kepada syarat-syarat seperti di muka surat 2.**

Nama dan Alamat	Perihal Barangan	No.Sijil:
		Tarikh Tamat
		Rujukan
UTAMA CABLES SDN.BHD. JA 955 KAWASAN PERINDUSTRIAN MERLIMAU 77300 MERLIMAU MELAKA. TEL : 06-2635151 FAX : 06-2635254 EMEL: utamacsb@gmail.com NEGARA PENGILANG: MALAYSIA	<u>CABLES – PVC-INSULATED CABLES (ARMOURED & NON-ARMOURED)</u> JENAMA : UTAMA MODEL : 2 BILANGAN SEPERTI LAMPIRAN KADARAN : SEPERTI LAMPIRAN	SIJIL SIRIM : PC000569 & PC000585; L/UJIAN SIRIM: 2012EL0853 & 2012EL0854
		TARIKH TAMAT:15.6.2020
		MS2102:2007 & MS2103:2007



Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(Ir. HJ. MOHAMAD AZMAN BIN Hj. AHMAD)

Pengarah Kanan,
 Cawangan Kejuruteraan Elektrik,
 b.p. Ketua Pengarah Kerja Raya,
 JKR Malaysia.



Ruj. Kami : (74) dlm. JKRL(PM) 5/1/4-1 Jld.
 Tarikh : 25 Mei 2017
 (Sila nyatakan rujukan kami apabila menjawab surat ini)

LAMPIRAN

Perihal Barangan : CABLES – PVC-INSULATED CABLES (ARMOURED & NON- ARMOURED)
 Nama Syarikat : UTAMA CABLES SDN.BHD.
 Alamat Syarikat : JA 955 KAWASAN PERINDUSTRIAN MERLIMAU, 77300 MERLIMAU MELAKA.
 No.Tel : 06 – 2635151
 No. Fax : 06 – 2635254
 Jenama : UTAMA
 No.Sijil /Laporan Ujian : i) SIJIL SIRIM : PC000569 & PC000585;
 ii) LAPORAN UJIAN SIRIM : 2012EL0853 & 2012EL0854
 Tarikh Tamat: : 15.06.2020
 Rujukan : MS2102:2007 & MS2103:2007



KETERANGAN

BIL	MODEL	RATED VOLTAGE (V)	SIZE (SQ.MM)	NO. OF CORE
	<u>JENIS : PVC-INSULATED CABLES FOR ELECTRICITY SUPPLY</u>			
1	PVC/PVC – PVC-Insulated, PVC-Sheathed, Stranded Copper Conductor Cable	600/1000	1.5,2.5,4,6,10,16, 25,35,50,70,95, 120,150 & 185	2,3 & 4
2	PVC/SWA/PVC – PVC-Insulated, PVC-Sheathed, Steel Wire Armoured, Stranded Copper Conductor Cable	600/1000	1.5,2.5,4,6,10,16, 25,35,50,70,95, 120,150 & 185	2,3 & 4

NEGARA PENGILANG: MALAYSIA