



No. Resit : 200721IKE06131
Tkh Resit : 21-Jul-2020

Borang W
(Peraturan 97)

App Id : SJT1612020012512
Ruj Kami : 5020911/KK8276/20

SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

PERAKUAN KELULUSAN

Mengikut peraturan 97 Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Perakuan ini dikeluarkan kepada

UTAMA CABLES SDN BHD
(nama pengilang)

yang beralamat di

JA955, PLOT 5C-D,
KAWASAN PEINDUSTRIAN MERLIMAU,
77300 MELAKA.
(alamat)

dan kelulusan diberikan untuk

MENGILANG	MEMPAMER ¹	MENJUAL	MENGIKLAN *
------------------	------------------------------	----------------	--------------------

kelengkapan yang perihalnya dinyatakan di bawah ini, terus daripada,

- SEPERTI LAMPIRAN A -
(nama dan negara pengilang)

dan kelengkapan itu mematuhi:

- (a) Standard : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**
(b) Laporan Ujian Jenis No : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**

bagi tempoh **satu** tahun dari tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* seperti yang ditunjukkan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

- SEPERTI LAMPIRAN B -

Tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* : 21-Jul-2020

Tarikh Habis Tempoh : 20-Jul-2021

Kelulusan No : **8 MODEL SAHAJA .**
SEPERTI LAMPIRAN YANG
DISAHKAN OLEH ST.

Fee RM : 220.00

Perihal Kelengkapan

Kelengkapan : PVC INSULATED NON-SHEATHED CABLES
Nama Dagangan : UTAMA

Spesifikasi Kelengkapan

- SEPERTI LAMPIRAN A -

Ir. FAIRUS BINTI ABD. MANAF
Ketua Unit Kelengkapan
Jabatan Keselamatan Elektrik
Suruhanjaya Tenaga

1. Kelengkapan yang diluluskan adalah dicadangkan hanya untuk dipamerkan dan bukan untuk dijual, dipasang atau digunakan.

* Potong yang mana berkenaan.

No. Resit : 200721IKE06131

Ruj Kami : 5020911/KK8276/20

No. Perakuan : SJT161307094392020

Tkh Resit :

App ID : SJT1612020012512

Nama Kelengkapan : UTAMA PVC INSULATED NON-SHEATHED CABLES

No. Piawaian : MS 2112-3:2009+A1:2015

Negara Pengilang : MALAYSIA

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuenasi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
1.	1 Core x 1.5mm ² (Class 2)	10176/20	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2019EA0152+2020EA 0397+2017EEA0353+2020EA0394 Test Date : 05-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
2.	1 Core x 35mm ² (Class 2)	10177/20	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2019EA0152+2020EA 0397+2017EEA0353+2020EA0394 Test Date : 05-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
3.	1Core x 2.5mm ² (Class 2)	10178/20	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2019EA0152+2020EA 0397+2017EEA0353+2020EA0394 Test Date : 05-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
4.	1 Core x 16mm ² (Class 2)	10183/20	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2019EA0152+2020EA 0397+2017EEA0353+2020EA0394 Test Date : 05-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
5.	1 Core x 6mm ² (Class 2)	10180/20	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2019EA0152+2020EA 0397+2017EEA0353+2020EA0394 Test Date : 05-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
6.	1 Core x 4mm ² (Class 2)	10181/20	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2019EA0152+2020EA 0397+2017EEA0353+2020EA0394 Test Date : 05-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
7.	1Core x 25mm ² (Class 2)	10182/20	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2019EA0152+2020EA 0397+2017EEA0353+2020EA0394 Test Date : 05-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikvensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
8.	1 Core x 10mm ² (Class 2)	10179/20	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2019EA0152+2020EA0397+2017EEA0353+2020EA0394 Test Date : 05-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT :- IDEN. DECL :	

8 Jenis Kelengkapan Sahaja



Ir. FAIRUS BINTI ABD. MANAF
Ketua Unit Kelengkapan
Jabatan Keselamatan Elektrik
Suruhanjaya Tenaga

No. Perakuan : SJT161307094392020

App ID : SJT1612020012512

Syarat-Syarat:

- i) Kelengkapan ini hendaklah melalui Skim Pengesahan Barangan Sirim;
- ii) Kelengkapan ini hendaklah dilekatkan dengan label yang dikeluarkan oleh SIRIM; dan
- iii) Permohonan pembaharuan Perakuan Kelulusan berserta dengan bayaran hendaklah dibuat tidak kurang dari empat belas (14) hari dari tarikh habis tempoh Perakuan (Peraturan 106, Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2003).



Ir. FAIRUS BINTI ABD. MANAF
Ketua Unit Kelengkapan
Jabatan Keselamatan Elektrik
Suruhanjaya Tenaga