



CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

SIJIL EMAL

Sijil Pendaftaran Bahan/Barangan Elektrik (Electrical Material Approved List) ini dikeluarkan kepada **pengilang/pembekal** :

Syarikat : **UTAMA CABLES SDN. BHD.**
Alamat : JA 955, KAWASAN PERINDUSTRIAN MERLIMAU
77300 MERLIMAU, MELAKA

Bahan : **XLPE INSULATED, PVC SHEATHED POWER CABLES
(ARMOURED AND NON ARMOURED)**

Pendaftaran ini adalah seperti butiran di bawah dan tertakluk kepada Spesifikasi JKR dan **syarat-syarat di muka surat 2**. Sijil ini hendaklah dibaca bersama **Lampiran** (1 muka surat).

Pengilang	: UTAMA CABLES SDN. BHD.
Negara Pengilang	: MALAYSIA
Jenama	: UTAMA
Model	: XLPE/PVC - XLPE Insulated, PVC Sheathed, Non Armoured, Stranded Plain Annealed Copper Conductor Cable DAN SEPERTI LAMPIRAN
Kadaran	: 600/1000V
No. Sijil/Laporan Ujian Jenis	: LESEN PENSIJILAN SIRIM : PU012503 LAPORAN UJIAN SIRIM : 2020EA0209 & SEPERTI LAMPIRAN
Tarikh Tamat	: 15.10.2023
Rujukan Standard	: IEC 60502-1:2009
Catatan	: POWER CABLE WITH EXTRUDED SOLID INSULATION



Tarikh ~~dikeluarkan~~/diperbaharui : 23 November 2020

Ir. HANIZAN BINTI SHAFFII
Pengarah Kanan
Cawangan Kejuruteraan Elektrik
b.p Ketua Pengarah Kerja Raya
JKR Malaysia

Perihal Barangan : **XLPE INSULATED, PVC SHEATHED POWER CABLES
(ARMoured AND NON ARMoured)**

Nama Syarikat : **UTAMA CABLES SDN. BHD.**

Alamat Syarikat : **JA 955, KAWASAN PERINDUSTRIAN MERLIMAU
77300 MERLIMAU, MELAKA**

No. Tel : **06 - 2635151**

No. Fax : **06 - 2635254**

Email : **utamacs@gmail.com**

Nama Pengilang : **UTAMA CABLES SDN BHD**

Negara Pengilang : **MALAYSIA**

Jenama : **UTAMA**

No. Sijil/ Laporan Ujian Jenis : **LESEN PENSIJILAN SIRIM : PU012503
LAPORAN UJIAN SIRIM : 2020EA0209, 2020EA0210, 2020EA0220, 2020EA0221
2020EA0207 & 2020EA0208**

Tarikh Tamat : **15.10.2023**

Rujukan Standard : **IEC 60502-1:2009**

Catatan : **POWER CABLE WITH EXTRUDED SOLID INSULATION**

Muka surat : **1 daripada 1**



KETERANGAN

NO.	MODEL	RATED VOLTAGE (V)	SIZE (sq. mm)	NO. OF CORE
1	XLPE/PVC - XLPE Insulated, PVC Sheathed, Non-Armoured, Circular Compacted Stranded Plain Annealed Copper Conductor Cable	600/1000V	35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500 & 630	1
2	XLPE/AWA/PVC - XLPE Insulated, PVC Sheathed, Aluminium Wire Armoured, Stranded Copper Conductor Cable	600/1000V	35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500 & 630	1
3	XLPE/SWA/PVC - XLPE Insulated, PVC Sheathed, Steel Wire Armoured, Shaped Stranded Plain Annealed Copper Conductor Cable	600/1000V	35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 & 500	2, 3 & 4