

No. Resit : 230209IKE01168
Tkh Resit : 09-Feb-2023

Borang W
(Peraturan 97)

App Id : SJT1612023000119
Ruj Kami : 6017643/KK668/23

SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990



PERAKUAN KELULUSAN

Mengikut peraturan 97 Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Perakuan ini dikeluarkan kepada

MAGNUM CABLE SDN BHD
(nama pengilang)

yang beralamat di

**NO. 8, JALAN TP4, TAMAN PERINDUSTRIAN
BUKIT RAMBAI FASA 6 75250 MELAKA**

(Alamat Berdaftar)

**NO 8 JALAN TP 4 TAMAN PERINDUSTRIAN
BUKIT RAMBAI FASA 6 75250 MELAKA M
ELAKA**

(Alamat Perniagaan)

dan kelulusan diberikan untuk

MENGILANG	MEMPAMER ¹	MENJUAL	MENGIKLAN *
------------------	------------------------------	----------------	--------------------

kelengkapan yang perihalnya dinyatakan di bawah ini, terus daripada,

MAGNUM CABLE SDN BHD
No. 8, Jalan TP4,
Taman Perindustrian Bukit Rambai, fasa 6,
melaka
MY - MALAYSIA
(nama dan negara pengilang)

dan kelengkapan itu mematuhi:

- (a) Standard : - **SEPERTI LAMPIRAN A -**
(b) Laporan Ujian Jenis No : - **SEPERTI LAMPIRAN A -**

bagi tempoh **satu** tahun dari tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* seperti yang ditunjukkan di bawah
tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
- SEPERTI LAMPIRAN B -

Tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* : 30-Jan-2023
Kelulusan No : **8 MODEL SAHAJA .
SEPERTI LAMPIRAN YANG
DISAHKAN OLEH ST.**

Tarikh Habis Tempoh : 29-Jan-2024
Fee RM : 220.00

Perihal Kelengkapan

Kelengkapan : PVC INSULATED NON-SHEATHED CABLES
Nama Dagangan : MAGNUM CABLE

Spesifikasi Kelengkapan

- SEPERTI LAMPIRAN A -

Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

No. Resit : 230209IKE01168

Ruj Kami : 6017643/KK668/23

No. Perakuan : SJT161301013462023

Tkh Resit :

App ID : SJT1612023000119

Nama Kelengkapan : MAGNUM CABLE PVC INSULATED NON-SHEATHED CABLES

No. Piawaian : MS 2112-3:2009+A1:2015

Negara Pengilang : MALAYSIA

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuenasi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
1.	1 CORE X 2.5mm Class 2	1339/23	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2018EA0714+2020EA 0508 + 2020EA0515+2018EA 0993 + 2020EA0517+2018EA 0992 Test Date : 29-Ogos-2018	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
2.	1 CORE X 35mm Class 2	1340/23	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2018EA0714+2020EA 0508 + 2020EA0515+2018EA 0993 + 2020EA0517+2018EA 0992 Test Date : 29-Ogos-2018	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
3.	1 CORE X 10mm Class 2	1341/23	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2018EA0714+2020EA 0508 + 2020EA0515+2018EA 0993 + 2020EA0517+2018EA 0992 Test Date : 29-Ogos-2018	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
4.	1 CORE X 1.5mm Class 2	1338/23	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2018EA0714+2020EA 0508 + 2020EA0515+2018EA 0993 + 2020EA0517+2018EA 0992 Test Date : 29-Ogos-2018	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
5.	1 CORE X 25mm Class 2	1343/23	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2018EA0714+2020EA 0508 + 2020EA0515+2018EA 0993 + 2020EA0517+2018EA 0992 Test Date : 29-Ogos-2018	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuenasi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
6.	1 CORE X 6mm Class 2	1344/23	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2018EA0714+2020EA0508 + 2020EA0515+2018EA0993 + 2020EA0517+2018EA0992 Test Date : 29-Ogos-2018	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
7.	1 CORE X 4mm Class 2	1345/23	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2018EA0714+2020EA0508 + 2020EA0515+2018EA0993 + 2020EA0517+2018EA0992 Test Date : 29-Ogos-2018	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	
8.	1 CORE X 16mm Class 2	1342/23	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2018EA0714+2020EA0508 + 2020EA0515+2018EA0993 + 2020EA0517+2018EA0992 Test Date : 29-Ogos-2018	Test Date :
								CB CERT : IDEN. DECL :	

8 Jenis Kelengkapan Sahaja



Shaiful Rizal Bin Mazlan
 Timbalan Pengarah
 Unit Kelengkapan Elektrik
 Jabatan Kawal Selia Keselamatan
 Suruhanjaya Tenaga

No. Perakuan : SJT161301013462023

App ID : SJT1612023000119

Syarat-Syarat:

- i) Kelengkapan ini hendaklah melalui Skim Pengesahan Barangan Sirim;
- ii) Kelengkapan ini hendaklah dilekatkan dengan label yang dikeluarkan oleh SIRIM; dan
- iii) Permohonan pembaharuan Perakuan Kelulusan berserta dengan bayaran hendaklah dibuat tidak kurang dari empat belas (14) hari dari tarikh habis tempoh Perakuan (Peraturan 106, Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2003).



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga