



No. Resit : 230619IKE05673
Tkh Resit : 19-Jun-2023

Borang W
(Peraturan 97)

App Id : SJT1612023012409
Ruj Kami : 5020911/KK7460/23

SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

PERAKUAN KELULUSAN

Mengikut peraturan 97 Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Perakuan ini dikeluarkan kepada

UTAMA CABLES SDN BHD
(nama pengilang)

yang beralamat di

**48, JALAN KOTA LAKSAMANA 2/15, TAMAN
KOTA LAKSAMANA, SEKSYEN 2 75200
MELAKA**
(Alamat Berdaftar)

**JA955, PLOT 5C-D,
KAWASAN PEINDUSTRIAN MERLIMAU,
77300 MELAKA.**
(Alamat Perniagaan)

dan kelulusan diberikan untuk

MENGILANG	MEMPAMER ¹	MENJUAL	MENGIKLAN *
------------------	------------------------------	----------------	--------------------

kelengkapan yang perihalnya dinyatakan di bawah ini, terus daripada,

UTAMA CABLES SDN. BHD.
JA955, KAWASAN PERINDUSTRIAN MERLIMAU,
MELAKA.
MY - MALAYSIA
(nama dan negara pengilang)

dan kelengkapan itu mematuhi:

- (a) Standard : - **SEPERTI LAMPIRAN A -**
(b) Laporan Ujian Jenis No : - **SEPERTI LAMPIRAN A -**

bagi tempoh **satu** tahun dari tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* seperti yang ditunjukkan di bawah
tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

- **SEPERTI LAMPIRAN B -**

Tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* : 16-Jun-2023

Tarikh Habis Tempoh : 15-Jun-2024

Kelulusan No : **8 MODEL SAHAJA .
SEPERTI LAMPIRAN YANG
DISAHKAN OLEH ST.**

Fee RM : 220.00

Perihal Kelengkapan

Kelengkapan : PVC INSULATED NON-SHEATHED CABLES
Nama Dagangan : UTAMA

Spesifikasi Kelengkapan

- **SEPERTI LAMPIRAN A -**

Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

No. Resit : 230619IKE05673

Ruj Kami : 5020911/KK7460/23

No. Perakuan : SJT161306090962023

Tkh Resit :

App ID : SJT1612023012409

Nama Kelengkapan : UTAMA PVC INSULATED NON-SHEATHED CABLES

No. Piawaian : MS 2112-3:2009+A1:2015

Negara Pengilang : MALAYSIA

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
1.	1 Core x 35mm ² (Class 2)	10384/23	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2022EA0953+2022EA 0954 Test Date : 04-Jul-2022	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
2.	1Core x 25mm ² (Class 2)	10385/23	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2022EA0953+2022EA 0954 Test Date : 04-Jul-2022	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
3.	1 Core x 4mm ² (Class 2)	10386/23	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2022EA0953+2022EA 0954 Test Date : 04-Jul-2022	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
4.	1 Core x 16mm ² (Class 2)	10391/23	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2022EA0953+2022EA 0954 Test Date : 04-Jul-2022	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
5.	1 Core x 10mm ² (Class 2)	10388/23	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2022EA0953+2022EA 0954 Test Date : 04-Jul-2022	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
6.	1 Core x 6mm ² (Class 2)	10389/23	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2022EA0953+2022EA 0954 Test Date : 04-Jul-2022	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
7.	1 Core x 1.5mm ² (Class 2)	10390/23	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2022EA0953+2022EA 0954 Test Date : 04-Jul-2022	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikvensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
8.	1Core x 2.5mm ² (Class 2)	10387/23	1	-	-	450/750	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2022EA0953+2022EA0954 Test Date : 04-Jul-2022	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	

8 Jenis Kelengkapan Sahaja



Shaiful Rizal Bin Mazlan
 Timbalan Pengarah
 Unit Kelengkapan Elektrik
 Jabatan Kawal Selia Keselamatan
 Suruhanjaya Tenaga

No. Perakuan : SJT161306090962023

App ID : SJT1612023012409

Syarat-Syarat:

- i) Kelengkapan ini hendaklah melalui Skim Pengesahan Barangan Sirim;
- ii) Kelengkapan ini hendaklah dilekatkan dengan label yang dikeluarkan oleh SIRIM; dan
- iii) Permohonan pembaharuan Perakuan Kelulusan berserta dengan bayaran hendaklah dibuat tidak kurang dari empat belas (14) hari dari tarikh habis tempoh Perakuan (Peraturan 106, Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2003).



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga