

No. Resit : 231106IKE10823
Tkh Resit : 06-Nov-2023

App Id : SJT1612023024514
Ruj Kami : 5020911/KK16716/22

Borang W
(Peraturan 97)

SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990



PERAKUAN KELULUSAN

Mengikut peraturan 97 Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Perakuan ini dikeluarkan kepada

UTAMA CABLES SDN BHD
(nama pengilang)

yang beralamat di

**48, JALAN KOTA LAKSAMANA 2/15, TAMAN
KOTA LAKSAMANA, SEKSYEN 2, 75200
MELAKA**
(Alamat Berdaftar)

**JA955, PLOT 5C-D,
KAWASAN PEINDUSTRIAN MERLIMAU,
77300 MELAKA.**
(Alamat Perniagaan)

dan kelulusan diberikan untuk

MENGILANG	MEMPAMER ¹	MENJUAL	MENGIKLAN *
------------------	------------------------------	----------------	--------------------

kelengkapan yang perihalnya dinyatakan di bawah ini, terus daripada,

UTAMA CABLES SDN. BHD.
JA955, KAWASAN PERINDUSTRIAN MERLIMAU,
MELAKA.
MY - MALAYSIA
(nama dan negara pengilang)

dan kelengkapan itu mematuhi:

- (a) Standard : - **SEPERTI LAMPIRAN A -**
(b) Laporan Ujian Jenis No : - **SEPERTI LAMPIRAN A -**

bagi tempoh **satu** tahun dari tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* seperti yang ditunjukkan di bawah
tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

- **SEPERTI LAMPIRAN B -**

Tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* : 21-Dis-2023
Kelulusan No : **15 MODEL SAHAJA .**
SEPERTI LAMPIRAN YANG
DISAHKAN OLEH ST.

Tarikh Habis Tempoh : 20-Dis-2024
Fee RM : 110.00

Perihal Kelengkapan

Kelengkapan : PVC INSULATED PVC SHEATHED CABLES
Nama Dagangan : UTAMA

Spesifikasi Kelengkapan

- **SEPERTI LAMPIRAN A -**

Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

No. Resit : 231106IKE10823

Ruj Kami : 5020911/KK16716/22

No. Perakuan : SJT161311175812023

Tkh Resit :

App ID : SJT1612023024514

Nama Kelengkapan : UTAMA PVC INSULATED PVC SHEATHED CABLES

No. Piawaian : MS 2112-4:2009+A1:2015

Negara Pengilang : MALAYSIA

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuenasi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
1.	4 Core x 6mm ² Class 2	23812/22	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2018EA0267+2018EA0268+2020EA0395+S1+2020EA0396+S1 Test Date : 02-Apr-2018	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
2.	3 Core x 4mm ² Class 2	23813/22	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2018EA0267+2018EA0268+2020EA0395+S1+2020EA0396+S1 Test Date : 02-Apr-2018	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
3.	4 Core x 4mm ² Class 2	23814/22	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2018EA0267+2018EA0268+2020EA0395+S1+2020EA0396+S1 Test Date : 02-Apr-2018	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
4.	3 Core x 1.5mm ² Class 2	23815/22	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2018EA0267+2018EA0268+2020EA0395+S1+2020EA0396+S1 Test Date : 02-Apr-2018	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
5.	2 Core x 6mm ² Class 2	23816/22	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2018EA0267+2018EA0268+2020EA0395+S1+2020EA0396+S1 Test Date : 02-Apr-2018	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
6.	3 Core x 10mm ² Class 2	23817/22	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2018EA0267+2018EA0268+2020EA0395+S1+2020EA0396+S1 Test Date : 02-Apr-2018	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
7.	2 Core x 4mm ² Class 2	23818/22	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2018EA0267+2018EA0268+2020EA0395+S1+2020EA0396+S1 Test Date : 02-Apr-2018	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuenasi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
8.	4 Core x 1.5mm ² Class 2	23819/22	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2018EA0267+2018EA0268+2020EA0395+S1+2020EA0396+S1 Test Date : 02-Apr-2018 CB CERT : - IDEN. DECL :	Test Date :
9.	4 Core X 10mm ² Class 2	23820/22	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2018EA0267+2018EA0268+2020EA0395+S1+2020EA0396+S1 Test Date : 02-Apr-2018 CB CERT : - IDEN. DECL :	Test Date :
10.	3 Core x 6mm ² Class 2	23806/22	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2018EA0267+2018EA0268+2020EA0395+S1+2020EA0396+S1 Test Date : 02-Apr-2018 CB CERT : - IDEN. DECL :	Test Date :
11.	2 Core x 2.5mm ² Class 2	23807/22	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2018EA0267+2018EA0268+2020EA0395+S1+2020EA0396+S1 Test Date : 02-Apr-2018 CB CERT : - IDEN. DECL :	Test Date :
12.	4 Core x 2.5mm ² Class 2	23808/22	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2018EA0267+2018EA0268+2020EA0395+S1+2020EA0396+S1 Test Date : 02-Apr-2018 CB CERT : - IDEN. DECL :	Test Date :
13.	2 Core x 10mm ² Class 2	23809/22	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2018EA0267+2018EA0268+2020EA0395+S1+2020EA0396+S1 Test Date : 02-Apr-2018 CB CERT : - IDEN. DECL :	Test Date :
14.	2 Core x 1.5mm ² Class 2	23810/22	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2018EA0267+2018EA0268+2020EA0395+S1+2020EA0396+S1 Test Date : 02-Apr-2018 CB CERT : - IDEN. DECL :	Test Date :
15.	3 Core x 2.5mm ² Class 2	23811/22	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2018EA0267+2018EA0268+2020EA0395+S1+2020EA0396+S1 Test Date : 02-Apr-2018 CB CERT : - IDEN. DECL :	Test Date :

15 Jenis Kelengkapan Sahaja



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

No. Perakuan : SJT161311175812023

App ID : SJT1612023024514

Syarat-Syarat:

- i) Kelengkapan ini hendaklah melalui Skim Pengesahan Barangan Sirim;
- ii) Kelengkapan ini hendaklah dilekatkan dengan label yang dikeluarkan oleh SIRIM; dan
- iii) Permohonan pembaharuan Perakuan Kelulusan berserta dengan bayaran hendaklah dibuat tidak kurang dari empat belas (14) hari dari tarikh habis tempoh Perakuan (Peraturan 106, Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2003).



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga