

Ruj. Tuan :
Ruj. Kami : SPAN/BPI/300-10/780/AW-1()
Tarikh : 14 Feb 2020

GOLDOLPHIN (M) SDN BHD
NO.7, JALAN PSS 2
TAMAN PERINDUSTRIAN SG. SEDU
BANTING
42700 KUALA LANGAT
SELANGOR DARUL EHSAN
(U/P: PUAN Jennifer Ng)

No. Tel : 60331913632
No. Faks: 60331913630

Tuan,

PERAKUAN PENYENARAIAH PEMBEKAL UNTUK PRODUK-PRODUK KEGUNAAN INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa syarikat tuan **telah disenaraikan** sebagai pembekal produk-produk kegunaan industri perkhidmatan air seperti berikut:

Bil	No. Penyenaraian SPAN	Kegunaan	Produk	Jenama	Maklumat Sijil Barangan		
					No. Sijil	Standard	Tempoh Sah Laku
1	SPAN/BPI/300-10/780/AW-1	Sistem Bekalan Air	WATER CLOSET FLUSHING CISTERN & FLUSH PIPES - PLASTIC WATER CISTERN	GOLDOLPHIN, SYMPHONY	SIRIM PG023001 Pengilang : GOLDOLPHIN (M) SDN BHD	MS 795-1:2011	16 Dec 2020

3. Penyenaraian adalah **tertakluk sepenuhnya mengikut skop dan tempoh sahlaku sijil barangan** yang dikemukakan kepada SPAN. Penyenaraian ini juga tertakluk kepada syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan seperti yang dinyatakan di dalam lampiran sekiranya ada [Ada / ~~Tiada~~].

4. Syarikat yang memasuki penyenaraian ini adalah **bertanggungjawab** untuk **memastikan bahawa sijil barangan adalah sah (valid)** pada sepanjang penyenaraian dan **mengemaskini maklumat sijil barangan** kepada SPAN setiap kali pembaharuan sijil dibuat atau sekiranya terdapat perubahan pada skop pensijilan.

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara

Aras Bawah & Aras 1, Prima Avenue 8,
Jalan Teknokrat 6, 63000 Cyberjaya, Selangor.

T 603 8317 9333/334/335 F 603 8317 9336/339
W www.span.gov.my



5. Kegagalan tuan untuk mematuhi keperluan (4) boleh menyebabkan syarikat tuan dikeluarkan daripada penyenaian tanpa sebarang notis. Produk yang telah dikeluarkan daripada senarai penyenaian adalah tidak dibenarkan untuk diguna pakai dalam mana-mana sistem bekalan air atau pembedungan di Semenanjung Malaysia, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,



(ABDULL SUKOR BIN ISMAIL)
Pengarah Kanan
Bahagian Pembangunan Industri
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)
✍

LAMPIRAN

No. Listing : SPAN/BPI/300-10/780/AW-1
Tarikh : 14 February 2020



PERAKUAN PENYENARAIAN PEMBEKAL
SYARAT-SYARAT KHUSUS



Produk : Water Closet Flushing Cistern & Flush Pipes – Plastic Water Cistern

1. Kecuali bagi tangki simbah yang menggunakan sistem sifon, tangki simbah yang membekalkan takungan tandas perlu memberi dua simbahan (dual flush) dengan isi padu nominal simbahan penuh dan simbahan separa tidak melebihi 6 dan 3 liter, masing-masing.