



**CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA**

SIJIL EMAL

Sijil Pendaftaran Bahan/Barangan Elektrik (Electrical Material Approved List) ini dikeluarkan kepada **pengilang/pembekal** :

Syarikat : **MEGAHOCK PIPES & PROFILE MFG. SDN. BHD.**

Alamat : LOT 195, JALAN SEELONG, MUKIM SENAI KULAI, 81400 SENAI,
JOHOR DARUL TA'ZIM.

Bahan : **RIGID HIGH IMPACT PVC CONDUIT & CONDUIT FITTINGS**

Pendaftaran ini adalah seperti butiran di bawah dan tertakluk kepada Spesifikasi JKR dan **syarat-syarat di muka surat 2**. Sijil ini hendaklah dibaca bersama **Lampiran** (1 muka surat).

Pengilang	: MEGAHOCK PIPES & PROFILE MFG. SDN. BHD.
Negara Pengilang	: MALAYSIA
Jenama	: FOTON
Model	: 1) 20 mm (WHITE) 2) 25 mm (WHITE) DAN SEPERTI LAMPIRAN
No. Perakuan ST/No. Sijil/ Laporan Ujian Jenis	: LESEN PENSIJILAN SIRIM : PM017602 & PC000679 LAPORAN UJIAN SIRIM : 2020EA1177 & 2020EA1344
Tarikh Tamat	: 15.10.2023
Rujukan Standard	: MS 61386-21:2010
Catatan	: 1. PENGGUNAAN BAHAN INI HENDAKLAH MENGGUNAKAN "CONDUIT FITTING" DARI JENIS "HEAVY DUTY (HD) CLASSIFICATION CODE 4421" SAHAJA. 2. TIDAK BOLEH DIGUNAKAN BAGI PENDAWAIAN SISTEM PERLINDUNGAN KEBAKARAN.



Ir. HUSIN BIN MUSTAFA
Pengarah Perunding Rekabentuk
b.p Pengarah Kanan
Cawangan Kejuruteraan Elektrik
Ibu Pejabat JKR Malaysia

Tarikh dikeluarkan/diperbaharui : 17 September 2021

Syarat-syarat Senarai Kelulusan Bahan-Bahan JKR Elektrik.

- 1 Senarai tersebut adalah untuk digunakan oleh Cawangan Kejuruteraan Elektrik JKR sahaja dan tidak boleh digunakan untuk apa jua pengiklanan atau untuk apa jua tujuan lain. Sila hubungi pejabat ini sekiranya terdapat sebarang kemusykilan berkaitan dengan perkara ini.
- 2 Untuk mendapat penyenaraian tambahan ke atas sebarang model, pertukaran, pengubahsuaian dan sebagainya ke atas barangan sedia ada, tuan hendaklah memohon ke pejabat ini secara bertulis berkaitan perkara tersebut. Pejabat ini tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kesulitan yang mungkin timbul berpunca daripada kegagalan pihak tuan memenuhi syarat-syarat tersebut.
- 3 Sekiranya tuan ingin kekalkan barangan tuan di dalam senarai JKR, tuan hendaklah memastikan ke semua kelulusan seperti Perakuan Suruhanjaya Tenaga, Lesen Pensijilan SIRIM dan Sijil Kelulusan Jabatan Bomba dan Penyelamat yang mana berkenaan masih belum tamat tempohnya. Tuan hendaklah mengemukakan salinan sijil-sijil yang diperbaharui berserta Borang Akuan yang diperakui oleh Pesuruhjaya Sumpah sepanjang tempoh pendaftaran sebagai syarat untuk mengekalkan barangan berkenaan dalam senarai kelulusan.
- 4 **Cawangan Kejuruteraan Elektrik JKR berhak untuk menarik balik kelulusan pendaftaran sekiranya barangan ini tidak lagi mematuhi standard, spesifikasi, kualiti barangan yang dibekalkan tidak seperti berdaftar, gagal dalam pengujian dan/atau gagal mengemukakan perkara dalam para tiga (3) di atas.**
- 5 Sila ambil perhatian bahawa pihak tuan hendaklah memastikan pembaharuan pendaftaran dibuat **tiga bulan** sebelum tarikh tamat kelulusan ini. Sekiranya pihak tuan gagal berbuat demikian, barangan tuan dengan sendirinya akan terkeluar daripada senarai bahan-bahan kelulusan JKR.

Pihak syarikat bersetuju dengan syarat-syarat tersebut di atas.

Tandatangan:

Tarikh:

Nama:

Jawatan:

(Ahli Lembaga Pengarah)

Cop Syarikat:



Perihal Barangan : **RIGID HIGH IMPACT PVC CONDUIT & CONDUIT FITTINGS**
Nama Syarikat : **MEGAHOCK PIPES & PROFILE MFG. SDN. BHD.**
Alamat Syarikat : **LOT 195, JALAN SEELONG, MUKIM SENAI KULAI, 81400 SENAI, JOHOR DARUL TA'ZIM.**
No. Tel : **07 - 595 1012**
No. Fax : **07 - 590 9100**
Email : **megahock@gmail.com**
Nama Pengilang : **MEGAHOCK PIPES & PROFILE MFG. SDN. BHD.**
Negara Pengilang : **MALAYSIA**
Jenama : **FOTON**
No. Perakuan ST/ No. Sijil/ Laporan Ujian Jenis : **LESEN PENSIJILAN SIRIM : PM017602 & PC000679**
LAPORAN UJIAN SIRIM : 2020EA1177 & 2020EA1344
Tarikh Tamat : **15.10.2023**
Rujukan Standard : **MS 61386-21:2010**
Catatan : **1. PENGGUNAAN BAHAN INI HENDAKLAH MENGGUNAKAN "CONDUIT FITTINGS" DARI JENIS "HEAVY DUTY (HD) CLASSIFICATION CODE 4421" SAHAJA.**
2. TIDAK BOLEH DIGUNAKAN BAGI PENDAWAIAN SISTEM PERLINDUNGAN KEBAKARAN.
Muka surat : **1 daripada 1**



KETERANGAN

BIL	MODEL	DESCRIPTION
1	20mm x 2.9m (4421)	CONDUIT (WHITE)
2	20mm	CIRCULAR BOX 1-WAY WITH LID COVER
3	20mm	CIRCULAR BOX 2-WAY WITH LID COVER
4	20mm	CIRCULAR BOX 3-WAY WITH LID COVER
5	20mm	CIRCULAR BOX 4-WAY WITH LID COVER
6	20mm	CIRCULAR BOX ANGLE 2-WAY WITH LID COVER
7	20mm	SOCKET/COUPLING
8	25mm x 2.9m (4421)	CONDUIT (WHITE)
9	25mm	CIRCULAR BOX 1-WAY WITH LID COVER
10	25mm	CIRCULAR BOX 2-WAY WITH LID COVER
11	25mm	CIRCULAR BOX 3-WAY WITH LID COVER
12	25mm	CIRCULAR BOX 4-WAY WITH LID COVER
13	25mm	CIRCULAR BOX ANGLE 2-WAY WITH LID COVER
14	25mm	SOCKET/COUPLING