

Ruj. Kami : SPAN/BPAI/300-10/260/A/W-4  
Tarikh : 07 Sep 2023

RESINTECH-KAPAR SDN. BHD.  
LOT 3 & 5, JALAN WAJA 14,  
KAWASAN PERINDUSTRIAN TELOK PANGLIMA  
GARANG  
TELOK PANGLIMA GARANG  
42500 KUALA LANGAT  
SELANGOR DARUL EHSAN

(U/P: ENCIK MOHAMAD FARID BIN YAHAYA)

Tuan,

### **PERAKUAN PENYENARAIAN PEMBEKAL UNTUK PRODUK-PRODUK KEGUNAAN INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR**

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa syarikat tuan telah disenaraikan sebagai pembekal produk-produk kegunaan industri perkhidmatan air seperti berikut:

Maklumat Sijil Barang							
Bil	No Penyenaraian SPAN	Kegunaan	Produk	Jenama	No. Sijil	Standard	Tempoh Sah Laku
1	SPAN/BPAI/300-10/260/A/W-4	Sistem Bekalan Air	PIPES - POLYETHYLENE (PE / HDPE) PIPE	RESINTECH KRTWH SYSTEM	SIRIM PR016502 Pengilang: RESINTECH-KAPAR SDN BHD	MS 1058: PART 2: 2005	24 Aug 2024

3. Penyenaraian adalah **tertakluk sepenuhnya mengikut skop dan tempoh sahlaku sijil barang** yang dikemukakan kepada SPAN. Penyenaraian ini juga tertakluk kepada syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan seperti yang dinyatakan di dalam lampiran sekiranya ada.

4. Syarikat yang memasuki penyenaraian ini adalah **bertanggungjawab** untuk **memastikan bahawa sijil barang adalah sah** (*valid*) pada sepanjang penyenaraian dan **mengemaskini maklumat sijil barang** kepada SPAN setiap kali pembaharuan sijil dibuat atau sekiranya terdapat perubahan pada skop pensijilan.

#### **Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara**

Ground & 1<sup>st</sup> Floor, Prima Avenue 7, Block 3510,  
Jalan Teknokrat 6, 63000 Cyberjaya, Selangor, Malaysia  
T 603 8317 9333/334/335 F 603 8317 9336/339  
W [www.span.gov.my](http://www.span.gov.my)



**5. Kegagalan tuan untuk mematuhi keperluan (4) boleh menyebabkan syarikat tuan dikeluarkan daripada penyenaraian tanpa sebarang notis.** Produk yang telah dikeluarkan daripada senarai penyenaraian adalah tidak dibenarkan untuk diguna pakai dalam mana-mana sistem bekalan air atau pembetungan di Semenanjung Malaysia, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,



( Mohamad Nasir bin Mahmood )  
Pengarah Kanan  
Bahagian Pembangunan dan Audit Industri  
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

**LAMPIRAN**

No Listing : SPAN/BPAI/300-10/260/A/W-4  
Tarikh : 07 Sep 2023



**PERAKUAN PENYENARAIAH PEMBEKAL  
SYARAT-SYARAT KHUSUS**

PRODUCT : PIPES - POLYETHYLENE (PE / HDPE) PIPE

STANDARD : MS 1058: PART 2: 2005

- 1 Penarafan minimum untuk Paip PE ialah PN 12.5
- 2 Produk paip polyethylene (PE) perlu mempunyai jalur penanda biru (jalur biru) pada paip sebagai pengenalan untuk penggunaan bekalan air. Jalur biru tersebut mesti mematuhi syarat berikut:
  - a. campuran sebatian yang digunakan untuk menghasilkan jalur biru perlu menggunakan polimer PE yang sama dengan polimer PE asal (PE 80 / PE 80 atau PE 100 / PE 100) seperti yang digunakan dalam pembuatan paip PE.
  - b. Kompaun biru PE 80 (biru muda) hendaklah digunakan untuk paip PE 80 dan PE100 (biru gelap) untuk paip PE100 untuk mengenal pasti klasifikasi bahan PE.
  - c. Jumlah minimum jalur adalah 4 pada jarak selang 90°.
  - d. Ketebalan jalur hendaklah kurang daripada 10% dari ketebalan dinding paip.

**LAMPIRAN**

No Listing : SPAN/BPAI/300-10/260/A/W-4  
Tarikh : 07 Sep 2023

**PERAKUAN PENYENARAIAIN PEMBEKAL**

PEMBEKAL	: RESINTECH-KAPAR SDN. BHD. LOT 3 & 5, JALAN WAJA 14, KAWASAN PERINDUSTRIAN TELOK PANGLIMA GARANG TELOK PANGLIMA GARANG 42500 KUALA LANGAT SELANGOR DARUL EHSAN
PRODUK	: PIPES - POLYETHYLENE (PE / HDPE) PIPE

**Model-model yang diluluskan oleh SPAN adalah seperti di bawah**

No	Model	Series	Description
1	PE 100	PN 12.5, SDR 13.6	NOMINAL OUTSIDE DIAMETER (MM): 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 315, 355, 400, 450, 500, 560 AND 630
2	PE 100	PN 16, SDR 11	NOMINAL OUTSIDE DIAMETER (MM): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 315, 355, 400, 450, 500, 560 AND 630