

**TECHNICAL INFORMATION**  
**TECHNISCHE INFORMATIONEN**  
**INFORMATIONS TECHNIQUES**  
**INFORMAZIONI TECNICHE**

Hersteller  
Manufacturer  
Fabricant  
Protutore

REFCO Manufacturing Ltd.  
Industriestrasse 11  
CH-6285 Hitzkirch

Artikel  
Item  
Article  
Articolo

Säure-Tester-Kit  
Acid-Test-Kit  
Kit de test d'acide  
Kit per test dell'acido

**13400 / 9881446**

Inhalt einer Ampulle: 2.3ml (+/-5%)  
Alkoholgehalt des Inhalts: <0.1%

Farbcode: Ampulle öffnen und 12 Tropfen Öl einfüllen

Verfärbt sich die Flüssigkeit:

- gelb = sauer, Öl unbrauchbar
- grün = Grenzwert
- blau = Öl in Ordnung



10.08.2020 Ri